



№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического  
директора СП «ТЭЦ-4»

  
Е. Ю. Попов

«28» 09 2018

**Акт**  
**технического обследования**  
**подшипникового узла №4 Д-12Б**

Во время текущего ремонта к/а ст. №12 с 06.08.2018 по 06.09 произведена замена подшипников механизмов Д-12А, Д-12Б. При сборке подшипникового узла №4 Д-12Б применена консистентная смазка марки ТОМФЛОН СМ 160 производства ООО «Фторполимерные технологии» г. Томск. При вскрытии подшипникового узла установлено равномерное распределение смазки, что обеспечивает более надежную работу трущихся поверхностей между роликами и обоймой подшипника, как следствие обеспечивает продление ресурса.

Начальник котельного цеха

  
Е.А. Масленников