



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»  
ФИЛИАЛ ПАО «ОГК-2» - СЕРОВСКАЯ ГРЭС

ул. Пристанционная, д. 1, г. Серов, Свердловская область,  
Российская Федерация, 624963  
Тел: (34385) 4-73-59,  
факс: (34385) 4-75-55, 7-89-78  
E-mail: post@ser.ogk2.ru

24.09.2018 № 08-11/2179  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Об испытании смазки Томфлон*

**Уважаемый Сергей Вячеславович!**

В период с мая по сентябрь 2018 года на оборудовании филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС были проведены испытания смазки Томфлон МГ 00. Данная смазка была применена для смазывания зубчатой рейки грузопассажирских подъемников Electroelsa ЕНР 400/С, работающих на открытом воздухе.

В ходе испытаний выявлено, что смазка Томфлон МГ 00 имеет высокие эксплуатационные характеристики и ничем не уступает рекомендованной производителем подъемников смазке Agip Autol Fliessfet ZSA. На данный момент смазка Томфлон МГ 00 применяется на постоянной основе.

**Исполняющий обязанности  
директора филиала**

**А.Н. Бадин**