

09.07.2019 № 50800-31-00436

на № _____ от _____

Директору
ООО «Фторполимерные технологии»
С.В. Пятову
Факс: (3822) 58-40-30
E-mail: tomflon@mail.tomsknet.ru

Об использовании смазки ТОМФЛОН

Уважаемый Сергей Вячеславович!

В период текущего ремонта котлоагрегата ст. № 13, 23.08.2018 года набивка подшипников качения на электродвигателе дымососа 13Б смазка «Литол-24» была заменена на смазку «ТОМФЛОН RX 2».

Во время работы температура подшипников находилась в пределах нормы, посторонних шумов и вибраций не наблюдалось.

После вскрытия, в период капитального ремонта в мае-июне 2019 года, на одном из подшипников наблюдалось небольшое потемнение смазки, вызванное возможно остатками старой смазки или износом сепарации подшипника, консистенция смазки однородная, смазывающие свойства нормальные, что говорит о положительных качествах смазки «ТОМФЛОН RX 2» и возможности применения в данных видах подшипников.

В дальнейшем возможно смазка «ТОМФЛОН RX 2» будет рассматриваться для использования на Орской ТЭЦ-1 как альтернатива смазке «Литол-24» при условии сопоставимых финансовых затрат.

Приложение: фото на 2 листах.

Технический директор Орской ТЭЦ-1



В.В. Адров