

Отзыв об использовании
смазки “ТОМФЛОН СМ140” на оборудовании
Западного теплого комплекса г. Алматы

Начиная с августа 2019 г. в период капитальных и текущих ремонтов электродвигателей ответственных механизмов была применена смазка “Томфлон СМ140” в подшипниковых узлах электродвигателей рабочих мазутных насосов (РМН) в мазутонасосных ЗТК (22кВт – 3000об/мин, 75кВт – 3000об/мин). Данная смазка показала отличные эксплуатационные свойства, по техническим характеристикам не уступают рекомендованным заводом изготовителем. В период эксплуатации электродвигателей повышение вибрации и дефектов со стороны подшипников не выявлено, температура подшипниковых узлов в пределах нормы.

При внешнем осмотре подшипниковых узлов, цвет смазки не изменился. При более подробном рассмотрении, в объеме смазки отсутствуют посторонние включения, металлические и прочие частицы. Смазка однородная, гладкой структуры, пластичная. Дефектов и коррозионных повреждений на подшипнике не выявлено.

За время работы смазка зарекомендовала себя с положительной стороны.

Начальник ЭТЦ
Старший мастер ЭТЦ

Ветлугин В.В.
Балышев И.В.