

### **Отзыв об использовании смазки ТОМФЛОН**


С декабря 2018г в филиале «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Владимирская ТЭЦ-2 начато применение смазок ТОМФЛОН CGT2, КЛВ 2, СК 170, СМ 140, EP2 на вращающихся механизмах и редукторах приводов ответственных регуляторов.

За период с декабря 2018г. по май 2019г. смазочные материалы производства «Фторполимерные технологии» зарекомендовали себя с положительной стороны. За период использования применяемые образцы смазок полностью удовлетворяют нашим требованиям.

В процессе эксплуатации агрегатов при увеличении вибрации подшипников на 1,5-2,0 мм/с, в качестве эксперимента, произведена замена старой смазки на предоставленный образец КЛВ 2, без замены подшипников. В результате эксперимента наблюдалось снижение средней составляющей вибрации подшипников.

С мая 2019г данные виды смазок применяются как основной смазочный материал.

Зам.начальника КТЦ



А.А.Елагин