

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«СОГРА ЖЭО»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



ТОВАРИЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СОГРИНСКАЯ ТЭЦ»

Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, 070017  
Өскемен қ. Согринская көшесі, 223/32  
Тел.: +7 (7232) 203-359; факс: 203-236, 233-018  
e-mail: inbox.stets@sgsk.kz  
БСН 971040001101, «Сбербанк» АҚ ЕБ  
ЖИК (IBAN) KZ93914102203KZ000YT  
БСК SABRKZKA

Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070017  
г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/32  
Тел.: +7 (7232) 203-359; факс: 203-236, 233-018  
e-mail: inbox.stets@sgsk.kz  
БИН 971040001101, ДБ АО "Сбербанк"  
ИИК (IBAN) KZ93914102203KZ000YT,  
БИК SABRKZKA

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отзыв о предоставленной для тестирования  
смазке Томфлон СМ 140**

**Начальнику отдела  
по развитию бизнеса  
ООО «Фторполимерные  
технологии»  
Шевчуку А. В.**

ООО «Фторполимерные технологии» г. Томск, для проведения тестирования, в электрический цех ТОО «Согринская ТЭЦ» г. Усть-Каменогорска, была предоставлена смазка ТОМФЛОН СМ 140.

В период проведения тестирования, смазка ТОМФЛОН СМ 140 была заложена в подшипники электродвигателя компрессора, мощность электродвигателя - 45кВт 3000об/мин. За три месяца эксплуатации электродвигателя компрессора, нареканий в сторону работы электродвигателя не было, температура подшипников в пределах нормы.

При плановом текущем ремонте электродвигателя компрессора, при вскрытии фланцев подшипников было выявлено следующее: смазка ТОМФЛОН СМ 140 сохранила первоначальный цвет, пластичность, смазывающие свойства. Износ подшипников не обнаружен, зазоры тел качения и сепаратора не отличаются от первоначальных.

С уважением,

Зам. начальника  
электрического цеха  
ТОО «Согринская ТЭЦ»

М.А. Квачко



Система менеджмента  
сертифицирована  
СТ РК ISO 9001-2016



Система менеджмента  
сертифицирована  
СТ РК ISO 14001-2016



Система менеджмента  
сертифицирована  
СТ РК OHSAS 18001-2008