

---

**Ижевская ТЭЦ-1**

18.06.2019 № 51401-02-08/ 84

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Отзыв**

На Ижевской ТЭЦ-1 проведено испытание смазки TOMFLON CGT2 в радиально – опорных подшипниках качения насосов типа КС. Подшипники закрытого типа. В течении шести месяцев при добавлении смазки в подшипники использовали смазку TOMFLON CGT2. Данная смазка имеет хорошие смазывающие свойства, по характеристикам не уступает рекомендованной заводом – изготовителем и полностью удовлетворяет наши требования.

За время работы смазки зарекомендовала себя с положительной стороны и может быть рекомендована к более широкому применению.

Технический директор – главный инженер



К.В.Голиков